

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального образования Абинский район

Место нахождения (адрес): 353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Интернациональная, 39

Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального образования Абинский район. ИНН 2323018249. ОГРН 1022303384058. Вид права: оперативное управление. Собственник: администрация МО Абинский район

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предприниматель; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 3.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует		Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
			Соответствует	не соответствует	
2.1. Участки и территории					
Вход на территорию:			Отсутствует		Не требуется
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.			п. 4.1.7; 5.1.4 -
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.			п. 4.1.8; 5.1.4 -
Лестница на входе на территорию:			Отсутствует		Не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.			п. 4.1.12 -
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.			п. 4.1.12 -

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- длиннообrazная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12 -
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12 -
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12 -
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется -
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14 -
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14 -
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15 -
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15 -
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15 -
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15 -
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15 -
Автостоянка			Отсутствует	Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.				
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см. ⁴		п. 4.1.8
Путь к входу в здание:			Отсутствует	Не требуется
- указатели направления движения	К	наличие		п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.		п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%		п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.		п. 4.1.8
Открытая лестница:			Отсутствует	Не требуется
- высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единая геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12 -
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12 -
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14 -
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14 -
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15 -
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15 -
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15 -
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15 -
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15 -
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- высота подьема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалитов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12 -
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	В наличии	п. 4.1.12 -
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	В наличии	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Соответствует	п. 4.1.14 -
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Соответствует	п. 4.1.14 -
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Соответствует	п. 4.1.15 -
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие ⁹	В наличии	п. 4.1.15 -
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	В наличии	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) -
- на высоте	К	0,7 м.	Отсутствует	п. 4.1.15, требуется
- на высоте	О	0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.15 -
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 4.1.15 -
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13, не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0	Соответствует	п. 5.1.3 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3 -
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.3, покрытие скользкое
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4 -
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4, высота порога более 1,4 см.
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5, не требуется
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10 -
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 -
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 -
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5, не требуется
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 2 и 3 идентичны				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1 -
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1 -
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4 -
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7 -
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7 -
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				Межэтажная с 1 на 3 этаж
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	В наличии	п. 5.2.9 -
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	отсутствует	п. 5.2.15 - Поручень с одной стороны
Поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.2.15 - Поручень с одной стороны
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Не соответствует	п. 5.2.10 -
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.16 -
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.10 -
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	отсутствует	п. 5.2.12 -
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			Отсутствует	не требуется
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.		п. 5.2.13 -
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13 -
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 5.2.13 -
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 5.2.15 -
- на высоте	К	0,7 м.		п. 5.2.15 -
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15 -
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15 -
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15 -
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14 -
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.13, требуется
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			Отсутствует	Не требуется
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4 -
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4 -
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5 -
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует	Не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18 -
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18 -
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 -
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20 -
- напорогов выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20 -

2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 2 и 3 идентичны

Заг зрительный, читальный, ожидания и пр.	Категория	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%		п. 7.1.7 -
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7 -
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.7 -
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9 -
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9 -
Предприятия торговли			Отсутствует	Не требуется

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Высота поверхности столов, прилавков, кас и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1 -
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1 -
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2 -
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2 -
Предприятия питания			Отсутствует	Не требуется
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7 -
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7 -
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7 -
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			Отсутствует	Не требуется
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 х 1,0		п. 7.1.9 -
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1 -
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8 -
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4 -
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1 -
Туалет в номере (на этаже):				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8 -
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4 -
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11 -
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11 -
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11 -
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8 -
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4 -
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2 -
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9 -
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9 -
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 2 и 3 идентичны				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Не соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6, требуется
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11, размер кабины менее установленных размеров
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11, ширина двери кабины менее

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию установленных размеров
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11, пространство рядом с унитазом менее установленных размеров
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11, диаметр разворота менее установленных размеров
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11, требуется
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствует	п. 5.3.6, требуется

2.6. Средства информации – этаж 1 и 2 идентичны

Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.1, требуется
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.8, требуется
Знаки и указатели в зонах движения в залых помещений на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6.3, не требуется
Речевые информаторы	С	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4, не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4, не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень Доступности			
	(доступен «+»), недоступен «-»), не требует приспособления «#»)	О	С	Г
Участки и территории	К	О	С	Г
Вход	#	#	#	#
	-	-	-	#

Пути движения	-	-	-	-	-	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	#	#	#
Средства информации	-	#	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект доступен	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Не требуется
Вход	Необходимо оборудовать пандус поручнями на высоте 0,7 м.
	Необходимо входную площадку оборудовать нескользким покрытием.
	Необходимо высоту порога входной наружной двери привести в соответствие, не более 1,4 см.
	Необходимо ширину проема одной створки входной внутренней двери привести в соответствие, не менее 0,9 м.
Пути движения	Необходимо высоту порога входной внутренней двери привести в соответствие, не более 1,4 см.
	На лестнице на второй и третий этажи необходимо установить второй поручень на высоте 0,9 м со стороны стены.
	Установить тактильные указатели на поручнях лестниц.
	Установить тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу.
	Необходимо на внутренней лестнице различным цветом выделить ступени и площадку перед ними.
	Обеспечить доступность для инвалидов 2-го и 3-го этажа здания. Рассмотреть возможность установки подъемника.

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Зона оказания услуги	Соответствует
Санитарно-гигиеническое помещение	<p>Необходимо обустроить санитарно-гигиеническое помещение 1 доступной уборной кабиной.</p> <p>Разместить знак доступности уборной кабины для инвалидов.</p> <p>Размер уборной кабины привести в соответствие, не менее 1,65 x 1,8 м.</p> <p>Размер уборной кабины привести в соответствие, не менее 0,9 м.</p> <p>Ширину двери уборной кабины привести в соответствие, не менее 0,75 м.</p> <p>Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом привести в соответствие, не менее 1,4 м.</p> <p>Пространство для разворота кресла-коляски привести в соответствие, диаметр не менее 1,4 м.</p> <p>Необходимо разместить откидные опорные поручни, штанги.</p> <p>Разместить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом.</p> <p>Необходимо обозначить специальными символами доступные элементы здания, указатели направления движения.</p> <p>Разместить информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками.</p>
Средства информации	

«20» мая 2015 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Абинском районе
 Должность лица, составившего Паспорт



ПОДПИСЬ

Р.Г. Воронин
 Ф.И.О.